



แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานรับ.....
ผู้รับแบบส่ง.....

สถานีส่ง.....

เลขที่.....วันที่.....เวลา.....น. จำนวน.....คำ ส่งวันที่.....เวลา.....น.

เจ้าหน้าที่ เรียง ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน, สำเนาศูนย์ประมวลฯ สขบ.๔ และ ผส.ขบ.๔

ข้อความ โครงการชลประทานกำแพงเพชรขอรายงานสภาพอากาศและน้ำท่าประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานกำแพงเพชร ดังนี้

๑. สภาพภูมิอากาศ และ สภาพฝน ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑.๑ เกิดสภาวะฝนตก ๐.๐ มม วัดได้ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดกำแพงเพชรที่ อ.เมืองกำแพงเพชร

๑.๒ สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิสูงสุดของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ วัดได้ ๓๓.๑ องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดของวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ วัดได้ ๒๖.๒ องศาเซลเซียส

๒. สภาพน้ำท่า

๒.๑ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบาง ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก ๑.๔๐ ล้านลบ.ม.ที่ระดับ +๙๘.๒๐ ม.(รทก.)

ปัจจุบันมีน้ำในอ่าง ๐.๘๙๕ ล้าน ลบ.ม.ที่ระดับ +๙๖.๕๘ ม.(รทก.) คิดเป็น ๖๓.๙๓ % ของความจุ และผลิตประปาวันละ ๕๐ ลบ.ม. (๐.๐๐๐๕๘ ลบ.ม./วินาที)

๒.๒ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก ๓๘.๕๐ ล้านลบ.ม. ที่ระดับ +๑๘๕.๐๐ ม.(รทก.)

ปัจจุบันมีน้ำในอ่าง ๒๕.๓๘ ล้านลบ.ม. ที่ระดับ +๑๘๐.๖๙ ม.(รทก.) คิดเป็น ๖๕.๙๒% ของความจุ ระบายน้ำ ๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที

๒.๓ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ต.นาบ่อคำ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก ๑๔.๓๕๘ ล้านลบ.ม. ที่ระดับ +๑๘๕.๐๐ ม.(รทก.)

ปัจจุบันมีน้ำในอ่าง ๕.๘๘ ล้านลบ.ม. ที่ระดับ +๑๗๗.๕๐ ม.(รทก.) คิดเป็น ๔๐.๙๓% ของความจุ ระบายน้ำ ๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที

๒.๔ สภาพน้ำของแม่น้ำปิง ที่สถานี P๗A เวลา ๐๗.๐๐ น.มีระดับ +๗๒.๔๘ ม.(รทก.) (ระดับน้ำ ๐.๗๕ ม.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๐๙.๖๐ ลบ.ม./วินาที

๒.๕ สภาพน้ำของแม่น้ำปิง ที่สถานี P๑๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.มีระดับ +๓๔.๘๙ ม.(รทก.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๒๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที

๒.๖ การรับน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าโครงการรับน้ำนองทั้ง ๔ โครงการดังนี้ และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่ จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์

ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ที่	โครงการ	ระดับน้ำสูงสุดของวันก่อน		ปริมาณน้ำ ของวันก่อน (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำวันนี้		เปิดบาน (ม./ช่อง)	ปริมาณน้ำ ปัจจุบัน (ลบ.ม./วินาที)	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
		เหนือน้ำ (ม.รทก.)	ท้ายน้ำ (ม.รทก.)		เหนือน้ำ (ม.รทก.)	ท้ายน้ำ (ม.รทก.)				
๑	ท่อทองแดง	๗๗.๒๔๐	๗๔.๔๐๐	๒๓.๘๘๗	๗๗.๒๐๐	๗๔.๔๐๐	๐.๕๕/๒	๒๓.๘๘๗	๐.๐	
๒	วังบัว	๗๒.๒๕๐	๗๑.๙๖๐	๑๐.๓๐๕	๗๒.๓๔๐	๗๑.๙๖๐	๑.๐๐/๓	๑๑.๗๙๖	๐.๐	เปิด-ปิดไม่ได้ ๑ ช่อง อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
๓	วังยาง	๕๒.๐๐๐	๕๑.๖๖๐	๑๙.๓๐๖	๕๒.๐๐๐	๕๑.๖๖๐	๑.๐๐/๕	๑๙.๓๐๖	๐.๐	
๔	หนองขวัญ	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐/๐	๐.๐๐๐	๐.๐	หนองขวัญรับน้ำร่วมกับโครงการวังยาง
	รวม			๕๓.๔๙๘				๕๕.๙๘๙	๐.๐	ปริมาณน้ำที่รับเข้าพื้นที่กำแพงเพชร ๑+๒+๓+๔

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายวรวิฑูรี เนียมน้อย)

วศ.คป.กำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง

ผคป.กำแพงเพชร

(ลงชื่อ) ผู้ส่ง

(นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง)

จน.คป.กำแพงเพชร